

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам
Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

456880, Челябинская область, с.Аргаяш, ул.Комсомольская, 4б. Телефон: (35131) 2-25-48.
456870, Челябинская область, г.Кыштым, ул. Чернышевского 6. Телефон: (35151) 4-01-00
E-mail: plaksin.andrei2013@yandex.ru

Предписание № 99/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Законному представителю юридического лица

Муниципального общеобразовательного учреждения «Кузяшевская средняя школа»
Сиражитдинову Мударису Харисовичу

В период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 18 июня 2021 года, с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 30 июня 2021 года, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы - государственным инспектором городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору Плаксиным Артемием Андреевичем проведена плановая выездная проверка территории, здания и помещений Муниципального общеобразовательного учреждения «Кузяшевская средняя школа» совместно с директором МОУ «Кузяшевская СШ» Сиражитдиновым М.Х.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации в здании выполнить эвакуационное освещение. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 52 СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СП 52.13330.2016 п.п. 7.6.1., 7.6.2, 7.6.3; Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 37;	02.08.2021	<i>Выполнено</i>

		СНиП 21-01-97* п.1.1,п.6.22; СНиП 23-05 п.7.73, 7.74)		
2.	Обеспечить наличие в здании технической документации на установки и системы противопожарной защиты объекта - системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (проектной документации).	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54	02.08.2021	выполнено
3.	В целях защиты от ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено использование алгоритма принятия решения о «пожаре» при срабатывании не менее двух дымовых пожарных извещателей. Фактически срабатывание неадресной автоматической пожарной сигнализации происходит при сработке одного дымового пожарного извещателя.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года статья 4, статья 6; статья 83. СП 484.1311500.2020 п. 6.4.4; п. 6.5.1. СП 5.13130.2009 п. 14.1; п. 14.3; п. 14.4 Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54	02.08.2021	выполнено
4.	Лестничный марш лестницы 1 типа, ведущий от площадки выхода из коридора 1 этажа к выходу из лестничной клетки наружу (помещение № 8 согласно технического паспорта на здание) не оборудован ограждением (высота лестничного марша составляет более 45 см). (При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года статья 4, статья 6; статья 89. СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	02.08.2021	
5.	Противопожарные двери помещения библиотеки а также учебного класса и лаборантской физики пределом огнестойкости EI30 не оборудованы устройствами для самозакрывания.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 14; п. 24. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 4 июля 2008 года ст. 4, ст.6; ст. 32; ст. 88	01.06.2022	выполнено
6.	Между помещением библиотеки на 2-м этаже и учебным классом на 1-м этаже перекрытие не обеспечивает требуемого предела огнестойкости противопожарной преграды, в перекрытии расположен вентиляционный проем, соединяющий помещения с различными классами функциональной пожарной опасности.	ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04 июля 2008 года ст.4, ст.6, ст. 87, ст. 88., таблица 21, таблица 23, таблица 24. СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты п. 5.6.4; 5.1.2	01.06.2022	выполнено

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
городов Кыштым и Карабаш,
Аргаяшского района по
пожарному надзору
30.06.2021 г.



Плаксин А.А.

Предписание для исполнения получил:
Законный представитель юридического лица
МОУ «Кузяшевская СШ»

30.06.2021 г.

Сиражитдинов М.Х.

Копия предписания направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)